



TIPO 1 ACLIVE				
TABELA DE EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO)				
AMBIENTE	DEMANDA DO AMBIENTE (Btu/h)	CÓDIGO DO EQUIPAMENTO	QUANTIDADE (UNIDADE)	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO
VACINAÇÃO	6482,8	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
TRIAGEM	4094,4	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
COLETA	4094,4	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	4776,8	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL	4776,8	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
CUIDADOS BÁSICOS/ URG. E EMERG.	9212,4	EQ1	02	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
SALA DE CURATIVOS	3070,8	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
GINECOLOGIA	5118	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
GUARDA MEDICAMENTOS	2047,2	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO	18083,6	EQ4	02	HI WALL ADMIRAL (SPLIT) CAPACIDADE: 12000Btu/h
AGENTES DE SAÚDE	10236	EQ3	01	SPRINGER MINIMAXI (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 12000Btu/h
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	13648	EQ1	02	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
ESTERILIZAÇÃO	2729,6	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
LAVAGEM E DESINFECÇÃO	6141,6	EQ1	01	SPRINGER DUO (APARELHO DE JANELA) CAPACIDADE: 7500Btu/h
SALA DE ESPERA	18083,6	EQ5	01	HI WALL ADMIRAL (SPLIT) CAPACIDADE: 18000Btu/h

NOTAS:

- 1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.
- 2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.
- 3-CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL.
- 4-COTAS EM CENTÍMETROS.
- 5-O MUNICÍPIO SERÁ RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO SUPORTE E INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO CONFORME PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL/CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES.

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

PROJETO MODELO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E
RESOLUÇÃO 1797/09 DA SES-MG

É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO APROVAÇÃO
COM A IMPLANTAÇÃO NO TERRENO ESCOLHIDO.

05	REVISÃO CONFORME ALTERAÇÃO DA ARQUITETURA EM JULHO/2013	27/08/2013	VIÁVEL
04	ADEQUAÇÃO DA ARQUITETURA CONFORME VISA	08/02/2013	VIÁVEL
03	ADEQUAÇÃO DA ARQUITETURA CONFORME VISA	04/02/2013	VIÁVEL
02	EMIÇÃO FINAL	14/11/2012	VIÁVEL
01	EMIÇÃO PARA APROVAÇÃO	02/10/2012	VIÁVEL
00	EMIÇÃO INICIAL	26/09/2012	VIÁVEL

REVISÃO	OBJETO	DATA	VERIFICAÇÃO
GERENCIAMENTO E PROJETO:			

DESENVOLVIMENTO: FERNANDA BASQUES	DATA: SETEMBRO/2012
NOME DO ARQUIVO CAD: 460-UBSSS-R05-ACO-01-PE-T1A.DWG	ESCALA: INDICADA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	UNIDADE: CENTÍMETROS
	PROPRIETÁRIO:

FERNANDA BASQUES M. QUINTÃO	CAU: 59.704-0	SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS

DISCIPLINA: CLIMATIZAÇÃO
PROJETO: UBS MINAS - PROJETO MODELO TIPO T1A - ACLIVE

ENDEREÇO: VÁRIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS	ETAPA: PROJETO EXECUTIVO	FOLHA: 01 01
CONTEÚDO: PLANTAS DO 1º E 2º PAVIMENTOS		