



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

**PARECER TÉCNICO N.º 368/13, de 21-02-13**

**ASSUNTO:** Projeto de construção de estabelecimento ambulatorial de saúde.

**ESTABELECIMENTO:** Unidade Básica de Saúde – Tipo T1D– 01 Equipe de Saúde da Família –  
Terreno em declive - Projeto Modelo.

**PROPRIEDADE:** Prefeitura Municipal

**OBJETIVOS/ATIVIDADES-FIM:**

- Realizar ações básicas de saúde, tais como imunização, curativos, inalação e de cuidados básicos, dentre outras;
- Proceder à coleta de materiais e substâncias biológicas com finalidade diagnóstica;
- Armazenar medicamentos;
- Proceder a triagem de pacientes, consultas médicas, de enfermagem e odontológica;
- Lavar, desinfetar e esterilizar equipamentos e materiais;
- Realizar atividades administrativas de suporte ao atendimento e atividades da equipe de assistência e dos agentes de endemias;
- Participar do Programa de Saúde da Família com 01 equipe da saúde da família.

**RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO:**

- Arq.º Paulo Trajano Menicucci Jr, - CAU 57615-8.

**NÚMERO DE PAVIMENTOS:** 02 (dois).

**COMUNICAÇÃO ENTRE PAVIMENTOS:** escada e plataforma mecânica.

**DESTINAÇÃO PRINCIPAL DOS PAVIMENTOS:**

- Pavimento Térreo: sala de espera, recepção/registro de pacientes, sanitários de público, sala de reunião, sala de vacinação, sala de triagem, sala de coleta, consultórios, sala de cuidados básicos, escovário, sala de curativos, sala de guarda de medicamentos, depósito de material de limpeza - DML;
- Pavimento Inferior: consultório odontológico, central de material esterilizado simplificada - CME, copa de funcionários, sala de reunião de agentes de saúde, vestiários/banheiros de

*PA*

*LB*

funcionários, almoxarifado, rouparia, depósito de material de limpeza - DML, sala de apoio a agente de endemias, sala para compressor odontológico e abrigos de resíduos sólidos.


### OBSERVAÇÕES:

- A sala de triagem possibilitará o aprimoramento do acolhimento aos pacientes por meio da adoção da classificação de risco;
- A sala de guarda de medicamentos destinará exclusivamente ao armazenamento dos medicamentos utilizados na unidade;
- O escovário localizado em pavimento diferente do consultório odontológico na unidade T1D, conforme indicação técnica da Diretoria de Saúde Bucal (DSB/SES MG), não acarretará prejuízos assistenciais uma vez que foram observadas as regras de acessibilidade, cabendo ao profissional acompanhar o paciente até a área de atendimento;
- O serviço de lavagem de roupas deverá ser terceirizado e prestado por estabelecimento regularizado na VISA;
- É de responsabilidade do município a adaptação da implantação do projeto modelo ao terreno escolhido. Deverá o mesmo executar todas as alterações necessárias para o acesso à unidade conforme NBR 9050/04, da ABNT.

### CONCLUSÃO:

O projeto de construção da Unidade Básica de Saúde – Tipo T1D – 01 Equipe da Saúde da Família, poderá ser considerado aprovado para fins de liberação de Alvará Sanitário, mas deverão ser verificadas as observações acima mencionadas.

Ademais, após a conclusão das obras/serviços o NUVISA da SRS/GRS ou a vigilância sanitária do município deverá julgar satisfatórios os requisitos observados *in loco* durante visita de inspeção ao estabelecimento, tendo como referência este Parecer, o projeto e os demais documentos em anexo, razão por que essa documentação deverá permanecer arquivada nessa Superintendência/Gerência ou no município de origem.

  
Arqª Cristiana Laboissière Muzzi  
CAU A 25.388-0

  
Arqª Renata França Leitão de Almeida  
CAU 44.956-3  
Diretora de Infraestrutura Física/SVS