







ANEXO "K"			
INFORMAÇÕES SOBRE OS SISTEMAS			
EXTINTORES CONFORME IT-16	05 PO QUÍMICO SECO (P.D.S.-ABC) 2A-20-B-C 01 ÁGUA PRESSURIZADA 2A		
ACESSO DE VIAJANTES AO HS CONFORME IT-04	PELA RU# xxxx. CONFORME PLANTA DO TERREO		
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME IT-15	01 PLACA 52, 03 PLACAS S3, 01 PLACA 54, 02 PLACAS 58, 02 PLACAS S12 E 01 PLACA M1 INDICANDO O SENTIDO DA SAÍDA CONFORME TABELA "A"		
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME IT-13	08 LÂMPADAS AUTÔNOMAS DE EMERGÊNCIA, NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO = 5 LUX		
SAÍDA DE EMERGÊNCIA CONFORME IT-08	CONFORME DIMENSIONAMENTO		
CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 44.746/08			
GRUPO	Ocupação	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
H	SERVÍÇO DE SAÚDE E INSTITUCIONAL	H-6	CLÍNICA MÉDICA SEM INTERNAÇÃO
CARGA DE INCÊNDIO - IT 09			
DIVISÃO	Ocupação/USO	DESCRIÇÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM M.j/m ²
H6	SERVÍÇO DE SAÚDE	CLÍNICA MÉDICA SEM INTERNAÇÃO	200
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO			
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO (M.j/m ²)		
BAIXO	300		
LEGENDA GERAL			
	CORRÍMÃO		
	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PO QUÍMICO SECO (ABC) 2A-20-B-C		
	EXTINTOR DE ÁGUA 2A INSTALADO EM AEROSO METÁLICO		
	PLACA COM SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO - VER TABELA "A"		
	INDICAÇÃO DO CÓDIGO DA PLACA DE SINALIZAÇÃO - VER TABELA "A"		
	LÂMPADA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA, NÍVEL MÍNIMO DE ILUMINAMENTO = 5 LUX		

NOTAS:

1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.

2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.

3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

4-COTAS EM CENTÍMETROS.

04	EMISSÃO FINAL		15/10/2013	VIÁVEL
03	REVISÃO CONFORME ALTERAÇÃO DA ARQUITETURA EM JULHO/2013		23/08/2013	VIÁVEL
02	ADEQUAÇÃO DA ARQUITETURA CONFORME VISA		20/02/2013	VIÁVEL
01	EMISSÃO FINAL		12/11/2012	VIÁVEL
00	EMISSÃO INICIAL		09/10/2012	VIÁVEL
REVISÃO		OBJETO	DATA	VERIFICAÇÃO
GERENCIAMENTO E PROJETO:				
 		Av. Augusta de Lima, nº005 conj. 419 - Centro - BH Telefone: (31) 3324-2702 http://viabile.com.br viabile@viabile.com.br		
DESENVOLVIDOR		DATA		
GRAZIELA COSTA		SETEMBRO/2012		
NOME DO ARQUIVO CAD		ESCALA	LANÇADO	
460-UBSSS-R04-IN02-PE-2TA_PLANTAS E CORTES.DWG		INDICADA	CENTÍMETROS	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		PROFISSIONAL		
FERNANDA BASSOUM M. GUNTION		CAUI: 58.7040		
		SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS		
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretária de Estado do Saúde de Minas Gerais Casarão Administrativo Presidente Tancredo Neves Rodovia Prof. Américo Galletti s/nº - Bairro: Serra Verde - B. Heli - Minas Gerais - CEP: 31630-000 SES-MG Prédio Minas - 12º e 13º andar				
				
DISCIPLINA:		SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE SÍCIA		
PREVENÇÃO E COMBATE AO INCÊNDIO E PÂNICO				
PROJETO				
UBS UNIDADES - PROJETO MODELO TIPO T2A - ACLIVE				
ENDEREÇO:				
VÁRIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS				
CORTE/DO	ETAPA			TOTAL
PLANTAS DO 1º E 2º FANDOS	PROJETO EXECUTIVO			02
CORTE AA, CORTE BB				02
FACHADA FRONTAL				02