

| MEMÓRIA DE CÁLCULO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------------|----|----|--------------------|-----------------|-------------|-----|-----|-----|------|---------------|---------------------------|---------------------|------|----------------|-------|------------|-------|------------|------|------|----------------------|----------|-------|----------------|------------------------------------|-------------------------|--|
| QUEDA DE TENSÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CIRCUITO | DESCRIÇÃO | ILUMINAÇÃO (W) | | | BLOCO AUTÔNOMO (W) | SINALIZAÇÃO (W) | TOMADAS (W) | | | | | CHUVEIROS (W) | PLATAFORMA ELEVATÓRIA (W) | AR-CONDICIONADO (W) | F.P. | POTÊNCIA TOTAL | | TENSÃO (V) | FASES | EQUILÍBRIO | | | CORRENTE NOMINAL (A) | PROTEÇÃO | | CONDUTOR (mm²) | COMPRIMENTO MÁXIMO DO CIRCUITO (m) | QUEDA DE TENSÃO EFETIVA | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | (kW) | (kVA) | | | R | S | T | | In (A) | CURVA | | | LIMITE: | |
| | | 16 | 23 | 32 | 25 | 50 | 85 | 170 | 510 | 850 | 1530 | 6500 | 1471 | 1110 | | 1,63 | 1,72 | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 7,81 | 16 | C | 4,0 | 28 | | | 3,00% | |
| L1 | ILUMINAÇÃO CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO, IS., DML, TRIAGEM, SALA DE GERENTES, VACINAÇÃO, ESPERA, SALA DE REUNIÃO EDUCAÇÃO E RESÍDUOS – 1º PAVTO | 10 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 1,63 | 1,72 | 220 | RS | 0,86 | 0,86 | 0,00 | 7,81 | 16 | C | 4,0 | 28 | 0,85% | |
| L2 | ILUMINAÇÃO RECEPÇÃO, PNE, COLETA, SALA DE CURATIVOS, CUIDADOS BÁSICOS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SALA DE APOIO AGENTES ENDEMIAS, APOIO AGENTES ENDEMIAS, GUARDA MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL – 1º PAVTO | 14 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 1,44 | 1,52 | 220 | RS | 0,76 | 0,76 | 0,00 | 6,89 | 16 | C | 4,0 | 43 | 1,16% | |
| L3 | ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO – 1º E 2º PAVTOS | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0,50 | 0,53 | 220 | TR | 0,26 | 0,00 | 0,26 | 2,41 | 16 | C | 2,5 | 38 | 0,57% | |
| L4 | ILUMINAÇÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, ESCOVÁRIO, SALA AGENTES DE SAÚDE, ESTERILIZAÇÃO, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE MATERIAIS, ALMOXARIFADO, COPA E VESTIÁRIO MASC/FEM. - 2º PAVTO | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 1,18 | 1,25 | 220 | TR | 0,62 | 0,00 | 0,62 | 5,67 | 16 | C | 4,0 | 42 | 0,93% | |
| L5 | ILUMINAÇÃO ÁREA EXTERNA | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,95 | 0,48 | 0,51 | 220 | ST | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 2,31 | 16 | C | 2,5 | 55 | 0,79% | |
| T1 | TOMADAS RECEPÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 1,02 | 1,20 | 127 | R | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 9,45 | 16 | C | 4,0 | 24 | 1,54% | |
| T2 | TOMADAS SALA GERENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,43 | 0,50 | 127 | S | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 3,94 | 16 | C | 4,0 | 19 | 0,51% | |
| T3 | TOMADAS VACINAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,60 | 0,70 | 127 | T | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 5,51 | 16 | C | 4,0 | 22 | 0,82% | |
| T4 | TOMADAS VACINAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 127 | R | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 7,87 | 16 | C | 4,0 | 22 | 1,17% | |
| T5 | TOMADAS TRIAGEM/ COLETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,94 | 1,10 | 127 | S | 0,00 | 1,10 | 0,00 | 8,66 | 16 | C | 4,0 | 26 | 1,52% | |
| T6 | TOMADAS ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,60 | 0,70 | 127 | T | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 5,51 | 16 | C | 4,0 | 31 | 1,16% | |
| T7 | TOMADAS ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,60 | 0,70 | 127 | R | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 5,51 | 16 | C | 4,0 | 33 | 1,23% | |
| T8 | TOMADAS ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,60 | 0,70 | 127 | S | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 5,51 | 16 | C | 4,0 | 35 | 1,31% | |
| T9 | TOMADAS CUIDADOS BÁSICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,68 | 0,80 | 127 | T | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 6,30 | 16 | C | 4,0 | 39 | 1,66% | |
| T10 | TOMADAS SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO/ SALA ESPERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,77 | 0,90 | 127 | R | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 7,09 | 16 | C | 4,0 | 16 | 0,77% | |
| T11 | TOMADAS SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO/ BEBEDOUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 127 | R | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 7,87 | 16 | C | 4,0 | 15 | 0,80% | |
| T12 | TOMADA SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO – GELADEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,51 | 0,60 | 127 | S | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 4,72 | 16 | C | 4,0 | 15 | 0,48% | |
| T13 | TOMADA SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO – MICRO-ONDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 1,53 | 1,80 | 127 | T | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 14,17 | 16 | C | 4,0 | 15 | 1,44% | |
| T14 | TOMADAS GINECOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,68 | 0,80 | 127 | S | 0,00 | 0,80 | 0,00 | 6,30 | 16 | C | 4,0 | 28 | 1,19% | |
| T15 | TOMADAS SALA DE CURATIVOS/ GUARDA MEDICAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,68 | 0,80 | 127 | T | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 6,30 | 16 | C | 4,0 | 36 | 1,54% | |
| T16 | TOMADAS PNE/ SALA DE APOIO AGENTES ENDEMIAS/ CIRCULAÇÃO/ RESÍDUOS/ IS./ DML | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 1,04 | 1,22 | 127 | R | 1,22 | 0,00 | 0,00 | 9,59 | 16 | C | 4,0 | 25 | 1,62% | |
| T17 | PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO VACINAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,85 | 1,11 | 1,31 | 220 | ST | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 5,94 | 16 | C | 4,0 | 21 | 0,49% | |
| T18 | PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO SALA GERENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,85 | 1,11 | 1,31 | 220 | RS | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 5,94 | 16 | C | 4,0 | 23 | 0,53% | |
| T19 | PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO TRIAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,85 | 1,11 | 1,31 | 220 | TR | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 5,94 | 16 | C | 4,0 | 23 | 0,53% | |
| T20 | PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO GINECOLOGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,85 | 1,11 | 1,31 | 220 | ST | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 5,94 | 16 | C | 4,0 | 27 | 0,63% | |
| T21 | PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO COLETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,85 | 1,11 | 1,31 | 220 | RS | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 5,94 | 16 | C | 4,0 | 27 | 0,63% | |
| T22 | PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO SALA DE CURATIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,85 | 1,11 | 1,31 | 220 | TR | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 5,94 | 16 | C | 4,0 | 27 | 0,63% | |
| T23 | PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,85 | 1,11 | 1,31 | 220 | ST | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 5,94 | 16 | C | 4,0 | 14 | 0,32% | |
| T24 | PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,85 | 1,11 | 1,31 | 220 | RS | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 5,94 | 16 | C | 4,0 | 18 | 0,42% | |
| T25 | PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO MULTIPROFISSIONAL 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,85 | 1,11 | 1,31 | 220 | TR | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 5,94 | 16 | C | 4,0 | 34 | 0,79% | |
| T26 | PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO MULTIPROFISSIONAL 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,85 | 1,11 | 1,31 | 220 | ST | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 5,94 | 16 | C | 4,0 | 34 | 0,79% | |
| T27 | PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO MULTIPROFISSIONAL 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,85 | 1,11 | 1,31 | 220 | RS | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 5,94 | 16 | C | 4,0 | 38 | 0,86% | |
| T28 | PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO CUIDADOS BÁSICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,85 | 1,11 | 1,31 | 220 | TR | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 5,94 | 16 | C | 4,0 | 40 | 0,93% | |
| T29 | PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO CUIDADOS BÁSICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,85 | 1,11 | 1,31 | 220 | ST | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 5,94 | 16 | C | 4,0 | 45 | 1,04% | |
| T31 | PONTO DE FORÇA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA – TRIFÁSICO 22-V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,85 | 1,47 | 1,73 | 220 | RST | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 4,54 | 16 | C | 4,0 | 33 | 0,51% | |
| T32 | TOMADAS VESTIÁRIO MASC/ VESTIÁRIO FEM/ ALMOXARIFADO/ ESCOVÁRIO/ CIRCULAÇÃO/ BEBEDOURO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,60 | 0,70 | 127 | S | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 5,51 | 16 | C | 4,0 | 42 | 1,57% | |
| T33 | TOMADA ESTERILIZAÇÃO – AUTOCLAVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 127 | R | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 7,87 | 16 | C | 4,0 | 31 | 1,65% | |
| T34 | TOMADAS LAVAGEM E DESENFECÇÃO DE MATERIAIS/ ESTERILIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,77 | 0,90 | 127 | S | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 7,09 | 16 | C | 4,0 | 31 | 1,49% | |
| T35 | TOMADAS COPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,85 | 1,00 | 127 | T | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7,87 | 16 | C | 4,0 | 30 | 1,60% | |
| T36 | TOMADA COPA – MICRO-ONDAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 1,53 | 1,80 | 127 | R | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 14,17 | 16 | C | 4,0 | 30 | 2,88% | |
| T37 | CHUVEIRO VESTIÁRIO P.N.E. MASCULINO – 220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 6,50 | 6,50 | 220 | RS | 3,25 | 3,25 | 0,00 | 29,55 | 32 | C | 6,0 | 36 | 2,77% | |
| T38 | CHUVEIRO VESTIÁRIO P.N.E. FEMININO – 220V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 6,50 | 6,50 | 220 | ST | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 29,55 | 32 | C | 6,0 | 37 | 2,85% | |
| T39 | TOMADAS AGENTES DE SAÚDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 1,11 | 1,30 | 127 | R | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 10,24 | 16 | C | 4,0 | 40 | 2,77% | |
| T40 | TOMADAS CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,51 | 0,60 | 127 | S | 0,00 | 0,60 | 0,00 | 4,72 | 16 | C | 4,0 | 36 | 1,15% | |
| T41 | TOMADAS CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 1,02 | 1,20 | 127 | T | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 9,45 | 16 | C | 4,0 | 36 | 2,30% | |
| T42 | TOMADAS CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0,43 | 0,50 | 127 | R | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 3,94 | 16 | C | 4,0 | 42 | 1,12% | |
| T43 | TOMADAS CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 1,02 | 1,20 | 127 | S | 0,00 | 1,20 | 0,00 | 9,45 | 16 | C | 4,0 | 42 | 2,69% | |
| T44 | PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE MATERIAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,85 | 1,11 | 1,31 | 220 | RS | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 5,94 | 16 | C | 4,0 | 33 | 0,77% | |
| T45 | PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO ESTERILIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,85 | 1,11 | 1,31 | 220 | TR | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 5,94 | 16 | C | 4,0 | 33 | 0,77% | |
| T46 | PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,85 | 1,11 | 1,31 | 220 | ST | 0,00 | 0,65 | 0,65 | 5,94 | 16 | C | 4,0 | 35 | 0,81% | |
| T47 | PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,85 | 1,11 | 1,31 | 220 | RS | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 5,94 | 16 | C | 4,0 | 39 | 0,90% | |
| T48 | PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,85 | 1,11 | 1,31 | 220 | TR | 0,65 | 0,00 | 0,65 | 5,94 | 16 | C | 4,0 | 44 | 1,02% | |
| T49 | PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO AGENTES SAÚDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,85 | 1,11 | 1,31 | 220 | ST | 0 | | | | | | | | | |

NOTAS:

1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.

2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.

3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL

4-COTAS EM CENTÍMETROS

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

PROJETO MODELO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E
RESOLUÇÃO 1797/09 DA SES-MG

É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO APROVAÇÃO
COM A IMPLANTACÃO NO TERRENO ESCOLHIDO.

| | | | |
|---------|---|------------|-------------|
| 04 | READEQUAÇÃO DA ARQUITETURA E COMENTÁRIOS | 17/09/2013 | VIÁBIL |
| 03 | ADEQUAÇÃO DA ARQUITETURA CONFORME VISA | 20/02/2013 | VIÁBIL |
| 02 | EMIÇÃO FINAL | 12/11/2012 | VIÁBIL |
| 01 | ALIMENTAÇÃO DE CFTV, RACK DE SONORIZAÇÃO E BEBEDOUROS | 29/10/2012 | VIÁBIL |
| 00 | EMIÇÃO INICIAL | 10/10/2012 | VIÁBIL |
| REVISÃO | OBJETO | DATA | VERIFICAÇÃO |

| | | | |
|--------------------------|--------|------|-------------|
| REVISÃO | OBJETO | DATA | VERIFICAÇÃO |
| GERENCIAMENTO E PROJETO: | | | |




Viabile

solução em projetos

Av. Augusto de Lima, nº655
 conj. 418 - Centro - BH
 Telefax: (31) 3324-2702
<http://www.viabile.com.br>
viabile@viabile.com.br

| | | | |
|--|--|---|-------------------------------|
| DESENVOLVIMENTO: BRENO ASSIS DE OLIVEIRA | | DATA: SETEMBRO/2013 | |
| NOME DO ARQUIVO CAD: 460-UBSSS-R04-ELE-05-PE-T2A.DWG | | ESCALA: INDICADA | UNIDADE: MILÍMETROS |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO: | | PROPRIETÁRIO: | |
| BRENO ASSIS DE OLIVEIRA | | SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS | |
| CREA: 78.667/D | | | |

| | |
|---|--|
|  | <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves Rodovia Pref. Américo Giarretti s/nº - Bairro: Serra Verde - B. Hte. Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12º e 13º andar</p> |
| | <p>SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA</p> |

DISCIPLINA: **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

PROJETO: **UBS MINAS - PROJETO MODELO**
TIPO T2A - ACLIVE

| | | |
|---|-------------------|----------|
| ENDEREÇO: | | |
| VÁRIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS | | |
| CONTEÚDO: | ETAPA: | FOLHA: |
| QUADRO DE CARGAS | PROJETO EXECUTIVO | 05 05 |