

QDC – T2D – RELAÇÃO DE CARGAS E MEMÓRIA DE CÁLCULO																									MEMÓRIA DE CÁLCULO				
CIRCUITO	DESCRIÇÃO	ILUMINAÇÃO (W)			BLOCO AUTÔNOMO (W)	SINALIZAÇÃO (W)	TOMADAS (W)					CHUVEIROS (W)	PLATAFORMA ELEVATÓRIA (W)	AR CONDICIONADO (W)	F.P.	POTÊNCIA TOTAL		TENSÃO	FASES	EQUILÍBRIO			CORRENTE NOMINAL	PROTEÇÃO		CONDUTOR (mm²)	COMPRIMENTO MÁXIMO DO CIRCUITO	QUEDA DE TENSÃO	
																(kW)	(kVA)							(V)	(A)			(A)	CURVA
		16	23	32	25	50	85	170	510	850	1530	6500	1471	1110															
		L1	ILUMINAÇÃO CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO, IS, DML, TRIAGEM, SALA DE GERENTES, VACINAÇÃO, ESPERA, SALA DE REUNIÃO, EDUCAÇÃO E RESÍDUOS – 1º PAVTO	6	0	46	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0,95	1,57	1,65	220	RS	0,83	0,83	0,00	7,50		16	C
L2	ILUMINAÇÃO RECEPÇÃO, PNE, COLETA, SALA DE CURATIVOS, CUIDADOS BÁSICOS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, GUARDA MEDICAMENTOS E ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL – 1º PAVTO	10	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,95	1,38	1,45	220	RS	0,72	0,72	0,00	6,58	16	C	4,0	43	1,11%	
L3	ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÃO – 1º E SUBSOLO	26	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,95	0,50	0,53	220	TR	0,26	0,00	0,26	2,41	16	C	2,5	38	0,57%	
L4	ILUMINAÇÃO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, ESCOVÁRIO, SALA AGENTES DE SAÚDE, ESTERILIZAÇÃO, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE MATERIAIS, ALMOXARIFADO, COPA E VESTIÁRIO MASC./FEM., SALA DE APOIO AGENTES ENDEMIAS, APOIO AGENTES ENDEMIAS – 2º PAVTO	10	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,95	1,31	1,38	220	TR	0,69	0,00	0,69	6,28	16	C	4,0	42	1,03%	
L5	ILUMINAÇÃO ÁREA EXTERNA – 1º E SUBSOLO	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,85	0,69	0,81	220	ST	0,00	0,41	0,41	3,69	16	C	2,5	42	0,97%	
T1	TOMADAS RECEPÇÃO	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0,85	1,02	1,20	127	R	1,20	0,00	0,00	9,45	16	C	4,0	24	1,54%	
T2	TOMADAS SALA GERENTE	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0,85	0,43	0,50	127	S	0,00	0,50	0,00	3,94	16	C	4,0	19	0,51%	
T3	TOMADAS VACINAÇÃO	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,85	0,60	0,70	127	T	0,00	0,00	0,70	5,51	16	C	4,0	22	0,82%	
T4	TOMADAS VACINAÇÃO	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0,85	0,85	1,00	127	R	1,00	0,00	0,00	7,87	16	C	4,0	22	1,17%	
T5	TOMADAS TRIAGEM/ COLETA	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0,85	0,94	1,10	127	S	0,00	1,10	0,00	8,66	16	C	4,0	26	1,52%	
T6	TOMADAS ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL 1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0,85	0,60	0,70	127	T	0,00	0,00	0,70	5,51	16	C	4,0	31	1,16%	
T7	TOMADAS ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL 2	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0,85	0,60	0,70	127	R	0,70	0,00	0,00	5,51	16	C	4,0	33	1,23%	
T8	TOMADAS ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL 3	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0,85	0,60	0,70	127	S	0,00	0,70	0,00	5,51	16	C	4,0	35	1,31%	
T9	TOMADAS CUIDADOS BÁSICOS	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0,85	0,68	0,80	127	T	0,00	0,00	0,80	6,30	16	C	4,0	39	1,66%	
T10	TOMADAS SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO/ SALA ESPERA	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0,85	0,77	0,90	127	R	0,90	0,00	0,00	7,09	16	C	4,0	16	0,77%	
T11	TOMADAS SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0,85	0,68	0,80	127	R	0,80	0,00	0,00	6,30	16	C	4,0	15	0,64%	
T12	TOMADA SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO – GELADEIRA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,85	0,51	0,60	127	S	0,00	0,60	0,00	4,72	16	C	4,0	15	0,48%	
T13	TOMADA SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO – MICRO-ONDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,85	1,53	1,80	127	T	0,00	0,00	1,80	14,17	16	C	4,0	15	1,44%	
T14	TOMADAS GINECOLOGIA	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0,85	0,68	0,80	127	S	0,00	0,80	0,00	6,30	16	C	4,0	28	1,19%	
T15	TOMADAS SALA DE CURATIVOS/ GUARDA MEDICAMENTOS	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0,85	0,68	0,80	127	T	0,00	0,00	0,80	6,30	16	C	4,0	36	1,54%	
T16	TOMADAS PPNE/ CIRCULAÇÃO/ RESÍDUOS/ I.S./ DML/ BEBEDURO	0	0	0	0	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0,85	0,87	1,02	127	R	1,02	0,00	0,00	8,01	16	C	4,0	25	1,36%	
T17	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO VACINAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,85	1,11	1,31	220	ST	0,00	0,65	0,65	5,94	16	C	4,0	21	0,49%	
T18	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO SALA GERENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,85	1,11	1,31	220	RS	0,65	0,65	0,00	5,94	16	C	4,0	23	0,53%	
T19	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO TRIAGEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,85	1,11	1,31	220	TR	0,65	0,00	0,65	5,94	16	C	4,0	23	0,53%	
T20	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO GINECOLOGIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,85	1,11	1,31	220	ST	0,00	0,65	0,65	5,94	16	C	4,0	27	0,63%	
T21	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO COLETA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,85	1,11	1,31	220	RS	0,65	0,65	0,00	5,94	16	C	4,0	27	0,63%	
T22	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO SALA DE CURATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,85	1,11	1,31	220	TR	0,65	0,00	0,65	5,94	16	C	4,0	27	0,63%	
T23	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,85	1,11	1,31	220	ST	0,00	0,65	0,65	5,94	16	C	4,0	14	0,32%	
T24	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO SALA DE REUNIÃO E EDUCAÇÃO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,85	1,11	1,31	220	RS	0,65	0,65	0,00	5,94	16	C	4,0	18	0,42%	
T25	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO MULTIPROFISSIONAL 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,85	1,11	1,31	220	TR	0,65	0,00	0,65	5,94	16	C	4,0	34	0,79%	
T26	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO MULTIPROFISSIONAL 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,85	1,11	1,31	220	ST	0,00	0,65	0,65	5,94	16	C	4,0	34	0,79%	
T27	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO MULTIPROFISSIONAL 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,85	1,11	1,31	220	RS	0,65	0,65	0,00	5,94	16	C	4,0	38	0,88%	
T28	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO CUIDADOS BÁSICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,85	1,11	1,31	220	TR	0,65	0,00	0,65	5,94	16	C	4,0	40	0,93%	
T29	PONTO DE FORÇA AR-CONDICIONADO CUIDADOS BÁSICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,85	1,11	1,31	220	ST	0,00	0,65	0,65	5,94	16	C	4,0	45	1,04%	
T31	PONTO DE FORÇA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA – TRIFÁSICO 22-V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,85	1,47	1,73	220	RST	0,58	0,58	0,58	4,54	16	C	4,0	33	0,51%	
T32	TOMADAS VESTIÁRIO MASC./ VESTIÁRIO FEM./ ALMOXARIFADO/ ESCOVÁRIO/ CIRCULAÇÃO/ SALA APOIO AGENTES ENDEMIAS/ RESÍDUOS	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0,85	0,51	0,60	127	S	0,00	0,60	0,00	4,72	16	C	4,0	42	1,34%	
T33	TOMADA ESTERILIZAÇÃO – AUTOCLAVE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0,85	0,85	1,00	127	R	1,00	0,00	0,00	7,87	16	C	4,0	31	1,65%	
T34	TOMADAS LAVAGEM E DESENFECÇÃO DE MATERIAIS/ ESTERILIZAÇÃO	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0,85	0,77	0,90	127	S	0,00	0,90	0,00	7,09	16	C	4,0	31	1,49%	
T35	TOMADAS COPA	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0,85	0,85	1,00	127	T	0,00	0,00	1,00	7,87	16	C	4,0	30	1,60%	
T36	TOMADA COPA – MICRO-ONDAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0,85	1,53	1,80	127	R	1,80	0,00	0,00	14,17	16	C	4,0	30	2,88%	
T37	CHUVEIRO VESTIÁRIO MASCULINO – 220V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,00	6,5													