


UBS - T2D
PLANO DAS BASES
ESC 1/100

OBSERVAÇÕES:
A FIGURA REPRESENTA A ÁREA DE PROJEÇÃO DA EDIFICAÇÃO,
CONSIDERANDO O PERÍMETRO DE SUAS PAREDES EXTERNAS.
ÁREA T2_D: A1=245,41m² ;A2= 71,00 m2

CARGAS DISTRIBUÍDAS A1	
CARGAS NO CENTRO DE GRAVIDADE (CG)	CARGA DISTRIBUÍDA NA ÁREA DA FIGURA
CP	275 kgf/m²
CA	250 kgf/m²
CV1	
CV2	

CARGAS DISTRIBUÍDAS A2	
CARGAS NO CENTRO DE GRAVIDADE (CG)	CARGA DISTRIBUÍDA NA ÁREA DA FIGURA
CP	725 kgf/m²
CA	500 kgf/m²
CV1	7013 kgf
CV2	10560 kgf

LEGENDA:
CP: CARGAS PERMANENTES
CA: CARGAS ACIDENTAIS
CV1: CARGA DE VENTO
CV2: CARGA DE VENTO



CARGA MÁXIMA PARA PUNÇÃO A1	
CP	6875 kgf
CA	6500 kgf

LEGENDA:
CP: CARGAS PERMANENTES
CA: CARGAS ACIDENTAIS

CARGA MÁXIMA PARA PUNÇÃO A2	
CP	18.000 kgf
CA	12.000 kgf

LEGENDA:
CP: CARGAS PERMANENTES
CA: CARGAS ACIDENTAIS

OBSERVAÇÕES:
CARGA POR PUNÇÃO APRESENTADA É A PIOR
SITUAÇÃO DE CARGA CONCENTRADA PARA
DIMENSIONAMENTO DA ESPESSURA DO RADIER.

NOTAS:

- 1–PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.
- 2–DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS – LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.
- 3–DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO INDICAÇÕES CONTRÁRIAS
- 4–QUADRO DE CARGAS PARA FUNDAÇÃO TIPO RADIER
- 5–NÃO FOI CONSIDERADO O PESO PRÓPRIO DO RADIER

CARGAS PERMANENTES:

- 1– TELHADO= 18 Kgf/m2
- 2– Forro= 15 kgf/m2
- 3–revestimento piso: 100 kgf/m2
- 4–paredes internas : 48 kgf/m2
- 5–parede externa : 80 kgf/m2
- 6–instalações : 5,0 kgf/m2
- 7–laje seca : 50 kgf/m2
- 8–laje úmida cx água : 262,5 kgf/m2

SOBRECARGAS:

- 1– LAJE PISO= 200 kgf/m2
- 2– LAJE CAIXA = 1500 kgf/m2
- 3–COBERTURA: 25 kgf/m2
- 4–Vento : 40 m/s

SUBSECRETARIA DE VIGILANCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILANCIA SANITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

PROJETO UBS - T1T

É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO APROVAÇÃO
COM A IMPLANTAÇÃO NO TERRENO ESCOLHIDO.



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Cidade Administrativa "Presid. Américo Gonet", s/nº -
Bairro: Serra Verde - B. Hte - Minas Gerais
CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12º e 13º andar

SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

EMPREENDIMENTO:
UBS T2D

PROJETO:
UBS MINAS - TIPO 02- DECLIVE -

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS LOGRADOURO: AV. MINAS GERAIS ESQ. COM BR116, S/Nº GOV. VALADARES		RESPONSÁVEL TÉCNICO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CAU/CREA: XXXXXX	
CIDADE: XXXXXXXXXXXXXX	LOTE/QUADRA: XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CAU/CREA: XXXXXX	
RESPONSÁVEL: XXXXXXXXXXXXXX	VERIFICADO POR: XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO: PROJETO BÁSICO	PROJETO ARQUITETÔNICO
DATA: JULHO/2013	DATA: JULHO/2013		PARA REFERÊNCIA
FORMATO: A2	REVISÃO: 0		PARA OBRA
420x594mm	FOLHA: 01/01	ESCALA: 1/20	PARA FABRICAÇÃO
		ARQUIVO: 460-R00-ARQ-01-AP-T2D.DWG	