

RELAÇÃO MILÍMETROS POLEGADAS P/ TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA
PVC – (NBR 5648)

| Dim.Nominal Milímetros | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 110 |
|---------------------------|------|------|----|--------|--------|----|--------|----|-----|
| Polegadas | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |

NOTAS E SIMBOLOGIA

- 1 – COTAS EM CENTÍMETROS
2 – FIXAR TUBOS COM ABRAÇADERA GALVANIZADA
3 – DIÂMETRO DA REDE EM MILÍMETROS

AF #
#

ÁGUA FRIA # INDICADO

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA

TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA PELO PISO

SENTIDO FLUXO DE ÁGUA

- VS VASO SANITÁRIO
VSA VASO SANITÁRIO ADAPTADO
LV LAVABÓRIO
LVA LAVABÓRIO ADAPTADO
RG REGISTRO DE GAVETA
RP REGISTRO DE PRESSÃO
TL TONELARIA DE LIMPÊZA
DH DUCHA HIGIÊNICA
PIA PIA COZINHA
CH CHUVEIRO
TO TANQUE
EXP EXPURSO
BB BEREQUINO
BBA BEREQUINO ADAPTADO

RELAÇÃO DE MATERIAIS REDE Á. POTÁVEL

| ITEM | DESCRIÇÃO |
|------|--|
| 1 | Adaptador Soldável Curto com Bola e Rosca para Registro 25mm x 3/4" |
| 2 | Adaptador Soldável Curto com Bola e Rosca para Registro 32mm x 1" |
| 3 | Adaptador Soldável Curto com Bola e Rosca para Registro 50mm x 1 1/2" |
| 4 | Adaptador Soldável Curto com Bola e Rosca para Registro 75mm x 2 1/2" |
| 5 | Adaptador Soldável com Flanges Livres para Caixa D'Água 25mm x 3/4" |
| 6 | Adaptador Soldável com Flanges Livres para Caixa D'Água 32mm x 1 1/2" |
| 7 | Adaptador Soldável com Flanges Livres para Caixa D'Água 50mm x 2 1/2" |
| 8 | Bucha de redução curta PVC soldável 25x20mm |
| 9 | Bucha de redução curta PVC soldável 32x25mm |
| 10 | Bucha de redução longa PVC soldável 50x25mm |
| 11 | Bucha de redução longa PVC soldável 50x32mm |
| 12 | Bucha de redução longa PVC soldável 60x25mm |
| 13 | Bucha de redução longa PVC soldável 60x32mm |
| 14 | Bucha de redução longa PVC soldável 60x50mm |
| 15 | Bucha de redução longa PVC soldável 75x50mm |
| 16 | Joelho 90° PVC soldável e com bucha de latão 25mmx1/2" |
| 17 | Joelho 90° PVC soldável 20mm |
| 18 | Joelho 90° PVC soldável 25mm |
| 19 | Joelho 90° PVC soldável 32mm |
| 20 | Joelho 90° PVC soldável 50mm |
| 21 | Joelho 90° PVC soldável 60mm |
| 22 | Joelho 45° PVC soldável 50mm |
| 23 | Linha PVC soldável com rosca 25mmx1/2" |
| 24 | Linha PVC soldável com rosca 25mmx3/4" |
| 25 | Tê Soldável com Bucha de Latão na Balsa Central 25mm x 1/2" |
| 26 | Tê PVC soldável 25mm |
| 27 | Tê PVC soldável 32mm |
| 28 | Tê PVC soldável 50mm |
| 29 | Tê PVC soldável 60mm |
| 30 | Tê PVC soldável 75mm |
| 31 | Tê PVC soldável com redução 32x25mm |
| 32 | Tê PVC soldável com redução 50x25mm |
| 33 | Tê PVC soldável com redução 50x32mm |
| 34 | Tê PVC soldável com redução 60x25mm |
| 35 | Tê PVC soldável com redução 75mm x 50mm |
| 36 | Tê PVC soldável com redução 75mm x 60mm |
| 37 | Tê PVC soldável com redução 25x20mm |
| 38 | Engate flexível em PVC 40cmx1/2" |
| 39 | Torneira de pressão 1/2" pr lavatório conforme especificações arquitetônicas |
| 40 | Torneira de pressão 1/2" pr lavatório conforme especificações arquitetônicas |
| 41 | Torneira de pressão 1/2" pr tanque conforme especificações arquitetônicas |
| 42 | Torneira para jardim cromada 1/2" |
| 43 | Ducha higiênica 1/2" conforme especificações arquitetônicas |
| 44 | Caixa descarga montada modelo M.9000C |
| 45 | Válvula de descarga pública acabamento cromado 1 1/2" |
| 46 | Registro de Pressão acabamento cromado 3/4" |
| 47 | Registro de Gaveta acabamento cromado 3/4" |
| 48 | Registro de Gaveta acabamento cromado 1" |
| 49 | Registro de Gaveta acabamento cromado 1 1/2" |
| 50 | Registro de Pressão Bruto 3/4" |
| 51 | Registro de Gaveta Bruto 1 1/2" |
| 52 | Registro de Gaveta Bruto 2 1/2" |
| 53 | Torneira Bola para Caixa D'Água 3/4" |
| 54 | Caixa d'água fibra de vidro acapada 5000 litros |
| 55 | Hidrometro 0" Cavalete e Registro 3/4" - COPASA |

NOTAS:

- 1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO
2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL N.º 5.101 DE 19/02/1996.
3-CORRIGIR MEDIDAS NO LOCAL.
4-COTAS EM CENTÍMETROS.

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

PROJETO MODELO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E
RESOLUÇÃO 177/09 DA SES-MG

É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO APROVAÇÃO
COM A IMPLANTAÇÃO NO TERRENO ESCOLHIDO.

| | | | |
|----|---|------------|--------|
| 05 | EMISSIONAL FINAL | 21/02/2013 | VIÁVEL |
| 04 | EMISSIONAL CONFORME ARQUITETURA EMITIDA EM JULHO/2013 | 16/09/2013 | VIÁVEL |
| 03 | ADEQUAÇÃO DA ARQUITETURA CONFORME VISA | 15/02/2013 | VIÁVEL |
| 02 | REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS | 25/10/2012 | VIÁVEL |
| 01 | REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS | 22/10/2012 | VIÁVEL |
| 00 | EMISSIONAL INICIAL | 15/10/2012 | VIÁVEL |

REVISÃO: GERAL
GERENCIAMENTO E PROJETO: DIRETO

DATA: OUTUBRO/2012
ESCALA: INDICADA
PROPRIETÁRIO: CENTÍMETROS

DESENVOLVIDO POR: EDUARDO DIAS
NOME DO PROJETO: 460-UBSSS-RS-HID-07-AP-T3D_REDE AGUA POTAVEL.DWG
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCELO OTONI DE OLIVEIRA

SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Coordenadoria Administrativa Presidente Tancredo Neves
Rodovia Prof. Américo Gomes s/nº - Bairro: Serra Verde - B. Hls -
Minas Gerais - CEP: 31630-000 - SES-MG - Ponto Minas - 12º e 13º andar

SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGÍSTICA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

DISCIPLINA: HIDROSANITÁRIO
PROJETO: UBS MINAS - PROJETO MODELO
TIPO T3D - DECLIVE

ENFERMEIRO: VÁRIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS
CONTÉÚDO: DETALHES ISOMÉTRICO 06 à 09
DETALHE TÍPICO CX. MONTANA
REDE DE ÁGUA POTÁVEL

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO
FOLHA: 07
07

DETALHE ISOMÉTRICO 06
REDE ÁGUA FRIA
ESC 1/25

DETALHE ISOMÉTRICO 09
REDE ÁGUA FRIA
ESC 1/25

DETALHE ISOMÉTRICO 08
REDE ÁGUA FRIA
ESC 1/25

DETALHE ISOMÉTRICO 07
REDE ÁGUA FRIA
ESC 1/25